Produkte

Foto ist repräsentativ

Eaton 121085

Eaton Moeller® series M22 Etikett, NOT-HALT, D=90mm, gelb, DE, EN, FR, IT

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton Moeller® series M22 Zubehör NOT-AUS-Schild
KATALOGNUMMER	121085
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	90 mm
PRODUKTHÖHE	1 mm
PRODUKTBREITE	90 mm
PRODUKTGEWICHT	0.008 kg
ZERTIFIKAT(E)	UL/CSA certification not required DNV GL LR
EAN	4015081189151
MODELLCODE	M22-XAK11

Powering Business Worldwide

Merkmale und Funktionen

FARBE	Gelb
BESCHRIFTUNG	NOT-AUS
SPRACHE	verschiedene
RAL-NUMMER	1004
FORM	rund

Allgemein

FARBE	Gelb
RAL-NUMMER	1004
FORM	rund
FORM	rund

Umgebungsbedingungen, Mechanik

SCHUTZART	IP66

Elektromagnetische Verträglichkeit

UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR - MIN.	-25 °C
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR - MAX.	70 °C

Betätigungselement

ANBINDUNG AN SMARTWIRE-DT	Nein

Bauartnachweis

STATISCHE VERLUSTLEISTUNG, STROMUNABHÄNGIG PVS	0 W
10.2.2 KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT	Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 WÄRMEBESTÄNDIGKEIT VON UMHÜLLUNG	Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 WIDERSTANDSFÄHIGKEIT ISOLIERSTOFFE GEWÖHNLICHE WÄRME	Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 WIDERST. ISOLIERSTOFFE ABNORM. WÄRME/FEUER DURCH INT. ELEKTR. AUSWIRK.	Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 BESTÄNDIGKEIT GEGEN UV-STRAHLUNG	Auf Anfrage
10.2.5 HEBEN	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 SCHLAGPRÜFUNG	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 BESCHRIFTUNGEN	Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.3 SCHUTZART VON BAUGRUPPEN	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 LUFT- UND KRIECHSTRECKEN	Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 SCHUTZ GEGEN ELEKTRISCHEN SCHLAG	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 EINBAU VON BETRIEBSMITTELN	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 INNERE STROMKREISE UND VERBINDUNGEN	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 ANSCHLÜSSE FÜR VON AUSSEN EINGEFÜHRTE LEITER	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 BETRIEBSFREQUENTE SPANNUNGSFESTIGKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 STOSSSPANNUNGSFESTIGKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 PRÜFUNG VON UMHÜLLUNGEN AUS ISOLIERSTOFF	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 ERWÄRMUNG	Nicht zutreffend.
10.11 KURZSCHLUSSFESTIGKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 MECHANISCHE FUNKTION	Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der

	Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Downloads

BROSCHÜREN	RMQ Titan – broschuere
DECLARATIONS OF CONFORMITY	DA-DC-00004565.pdf DA-DC-00004598.pdf
ECAD MODELL	ETN.121085.edz
INSTALLATIONSANLEITUNG	IL04716002Z
INSTALLATIONSVIDEOS	RMQ flaches Design
KATALOGE	Sortimentskatalog Befehlen und Signalisieren
MCAD MODEL	DA-CD-not_aus_schild_xak DA-CS-not_aus_schild_xak
MULTIMEDIA	RMQ small E-Stop emergency-stop button
ZEICHNUNGEN	eaton-operating-emergency-m22-accessory-dimensions-004.eps eaton-operating-m22-accessory-3d-drawing-005.eps

PROJECT NAME:	
PROJECT NUMBER:	
PREPARED BY:	
DATUM:	

Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Follow us on social media to get the latest product and support information.